



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Вологодской области

160009 г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172)57-11-02.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Вологда ул. Зосимовская, 63-А тел. 56-13-22, 56-13-27

Отдел надзорной деятельности по г. Череповец

162602 г. Череповец, ул. Коммунистов, 35, тел. (8202) 51-70-31

**Акт № 31
Обследования**

«17» апреля 2015 года

г. Череповец
(город, село, поселок)

14 ч. 00 мин.

Беспрознов Сергей Михайлович – государственный инспектор по пожарному надзору г. Череповца

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 10 ч. 30 мин. «17» июня 2015 г. по 15 ч. 30 мин «17» апреля 2015 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум имени В.П.Чкалова»

(наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: 162600 Вологодская область г. Череповец, ул. Труда, 1,6; проспект Победы, 47.

при обследовании совместно с директором Ревинной Еленой Дмитриевной

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Ф1.2 Ф4.1 отопление водяное централизованное; вентиляция естественная; электроосветительная сеть 220 В; 2-я степень огнестойкости, несущие элементы – REI 90, перекрытия – REI 45; СОУЭ 3 типа, АПС.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электрооснабжение). Приводится описание пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено: **нарушений не выявлено**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3

С Актом обследования ознакомлен:

Ревина Е.Д.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)


(подпись)

«17» апреля 2015 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Ревина Е.Д.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))


(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Помещения бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум имени В.П.Чкалова» соответствует требованиям и нормам пожарной безопасности.

«17» апреля 2015 г.

Обследование проводил:

Начальник отделения ОНД по г. Череповец

С.М. Беспрознов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«17» апреля 2015 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

