



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Вологодской области

160009 г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 72-11-05, 72-06-84.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповцу

162602 г. Череповец, ул. Коммунистов, 35, тел. (8202) 51-70-31

**Акт № 31
Обследования**

«29» ноября 2018 года

г. Череповец
(город, село, поселок)

14 ч. 00 мин.

Беспрознов Сергей Михайлович – государственный инспектор по пожарному
надзору г. Череповца

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. «28» ноября 2018 г. по 12 ч. 00 мин. «28» ноября 2018 г.
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской об-
ласти «Череповецкий лесомеханический техникум имени В.П. Чкалова»

(наименование объекта – юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: 162600, Россия, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Победы, д. 10, нежилые помещения: общественно бытовой корпус
общей площадью 2397,8 и блок зданий учебно-производственных мастерских общей
площадью 2261,8.

при обследовании совместно с
директором Ревинной Еленой Дмитриевной

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Отопление водяное централизованное; вентиляция естественная; электроосвети-
тельная сеть 220 В, несущие элементы – REI 30, перекрытия – REI 30, СОУЭ 3 типа,
АПС

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено: **нарушений не выявлено**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3

С Актом обследования ознакомлен:

Ревина Е.Д.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)


(подпись)

«29» ноября 2018 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Ревина Е.Д.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))


(подпись)

Вывод по результатам обследования:

помещения образовательного учреждения расположенное по адресу г. Череповец ул. Победы, д. 10 соответствуют требованиям и нормам пожарной безопасности.

«29» ноября 2018 г.

Обследование проводил:

Начальник отделения ОНД и ПР по г. Череповцу

С.М. Беспрознов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«29» ноября 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

