



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Ударников, д. 17, г. Вологда, 160000
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: vologda@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (8172) 72-35-22, факс: (8172) 72-35-92

АКТ

проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица

«07» декабря 2018 г.

№ 54-7724-7976/А

13 час. 00 мин.

г. Череповец

По адресу: 162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Труда, 1 на основании: распоряжения заместителя руководителя Северо - Западного управления Ростехнадзора № 54-7724 /Рк от 21.11.2018 года была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум» им. В.П. Чкалова (БПОУ ВО «ЧЛМТ»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

ИНН 3528020917, ОГРН 1023501257405.

Цель проверки: осуществление контроля за принятыми юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) мерами по устранению нарушений обязательных требований в связи с истечением срока исполнения п.1-10 предписания № 54-4835- 2485/ПР от 10.08.2018 г;

Дата и время проведения проверки:

с 9 час.00 мин. 06.12.2018 года до 13 час.00 мин. 07.12.2018 года

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

О проведении проверки уведомлен: Копия распоряжения от № 54-7724 /Рк от 21.11.2018 направлена в адрес предприятия и зарегистрирована в системе делопроизводства за Вх. № 1127 от 26.11.2018 г. С заверенной копией распоряжения о проведении проверки Бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум» им. В.П. Чкалова ознакомлен, копию распоряжения получил на руки директор Бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум» им. В.П. Чкалова 06.12.2018 в 09 час. 00 мин.

Михайлов

(подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лица, проводившие проверку:

- Мартынов Николай Владимирович – государственный инспектор Череповецкого отдела по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности Северо-Западного управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали должностные лица:

- Чижова Ольга Ивановна – заместитель директора по общим вопросам и комплексной безопасности.

1. В ходе проведения проверки выявлено выполнение ниже перечисленных пунктов предписания:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
Эксплуатация электроустановок			
1	Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство	ПТЭЭП п. 1.2.6	выполнено
2	ВРУ(столовая) соединения выполнены скрутками. Требуется капитальный ремонт.	ПУЭ п.4.1.22	выполнено
3	Шина заземления(кухня) , окрашена в белый цвет.	ПУЭ п.1.1.29	выполнено
4	ВРУ(здание №2 учебные мастерские механические) отсутствует наименование присоединений, у предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	ПТЭЭП п. 2.2.20	выполнено
5	ВРУ(здание №2 учебные мастерские механические) соединения выполнены скрутками. Требуется капитальный ремонт.	ПУЭ п.4.1.22	выполнено
6	ВРУ(здание №2 учебные мастерские механические) просрочен срок проверки диэлектрических перчаток	Приложение №7 ИПиИСЗ	выполнено
7	Оборудование ВРУ не очищается от пыли и грязи	ПТЭЭП п. 2.2.17	выполнено
8	ВРУ(здание №2 учебные мастерские механические) отсутствует наименование присоединений, у предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	ПТЭЭП п. 2.2.20	выполнено
9	В ВРУ отсутствует запас калиброванных плавких вставок	ПТЭЭП п. 2.2.16	выполнено
10	Поверка встроенных в энергооборудование средств измерений не производится	ПТЭЭП п. 2.11.10	выполнено

Выводы: Выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданного предписания): не выявлены.

Предписание № 54-4835- 2485/ПР от 10.08.2018, выданное к исполнению Бюджетному профессиональному образовательному учреждению Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум» им. В.П. Чкалова снято с контроля.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя)

Подпись лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Череповецкого ОЭнНПБ
Северо-Западного управления Ростехнадзора


(подпись) (ФИО) Н.В. Мартынов

С актом проверки ознакомлен,
копию акта со всеми приложениями получил :
Заместитель директора по общим
вопросам и комплексной безопасности
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Вологодской области «Череповецкий
лесомеханический техникум»
им. В.П. Чкалова


О.И. Чицова

« 07 » декабря 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____